



## G M I N A   S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139  
62-865 Szczytniki  
pow. kaliski

tel. (62) 76 25 001  
(62) 76 25 015  
fax (62) 76 25 274  
[www.szczytniki.ug.gov.pl](http://www.szczytniki.ug.gov.pl)

Szczytniki, dnia 25.01.2013 r.

wg rozdzielnika

Nasz znak : IOŚ.271.2.2013

dotyczy : wyjaśnienia treści SIWZ.

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **Budowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach :**

„ W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 23.01.2013 r. udzielonych przez Państwa oraz niejednoznacznej możliwości ich interpretacji prosimy o potwierdzenie , czy jako nawierzchnia równoważna zostanie potraktowana nawierzchnia o poniższych parametrach :

1. **Odporność na działanie cyki hydrotechnicznych**
  - przyrost masy <0,3 %
  - zmiana wyglądu bez zmian
2. **Mrozoodporność**
  - zmiana masy próbek <0,5 %
3. **Przyczepność do podkładu**
  - mineralno-gumowego >0,50 MPa
  - betonowego >0,65 MPa
4. **Wytrzymałość na rozciąganie >0,87+0,08 N/mm<sup>2</sup>**
5. **Odporność na uderzenie**
  - ślady zniszczeń – brak zniszczeń
  - powierzchnia odcisku kulki 550 : 50
6. **Odporność na ścieranie Metoda Tabera 1,07 g**
7. **Wydłużenie względne przy rozerwaniu 63+4%**
8. **Tłumienie energii 35-38 %**
9. **Wytrzymałość na rozdzieranie >140 N**

- 10. Współczynnik tarcia FT :**  
- w stanie suchym 68+1  
- w stanie mokrym 56 +4

**Proponowana nawierzchnia renomowanego producenta Stockmaier w niczym nie ustępuje pod względem jakościowym nawierzchni Conica oraz posiada wszystkie niezbędne przez Zamawiającego dokumenty tj.**

**Aprobata lub rekomendacja ITB**

**Atest Higieniczny PZH**

**Certyfikat IAAF**

**Autoryzacja producenta systemu**

**Karta techniczna systemu**

**Aktualne badania na zgodność z normą DIN 1803 5/6 i IAAF**

**Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych (bardzo ważne)**

**Producent Conica współpracuje tylko i wyłącznie ze swoimi przedstawicielami i nie można tak po prostu zakupić u niej nawierzchni. Pozostawienie zapisów w obecnej formie jest ewidentnym złamaniem ustawy o zamówieniach publicznych oraz ograniczeniem konkurencyjności.**

W nawiązaniu do wcześniej udzielonych odpowiedzi Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że :

**„Intencją Zamawiającego było otrzymanie ofert o bardzo wysokich wymaganiach technicznych, jednakże Zamawiający uznaje argumentację zawartą w informacji.**

**W celu sprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej budzącej zaufanie każdego z uczestników postępowania Zamawiający uzna oferty, w których zawarte będą materiały powierzchni poliuretanowych :**

- cechujące się właściwościami określonymi w normie PN-EN 14877:2008**
- posiadające aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB**
- Kartę Techniczną**
- atest PZH”**

Z-ca Wójta  
/-/ Dariusz Wawrzyniak