



G M I N A S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. (62) 76 25 001
(62) 76 25 015
fax (62) 76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 24.01.2013 r.

wg rozdzielnika

Nasz znak : IOŚ.271.1.2013

dotyczy : wyjaśnienia treści SIWZ.

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **Budowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy Zespole Szkół w Marchwaczu :**

„Proszę o dokładne określenie grubości warstwy ET. W odpowiedziach z dnia 22 stycznia br. Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania warstwy ET o grubości 30-35 mm.”

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że :

„Grubość warstwy ET należy przyjąć 30 mm \pm 1 mm”

Z-ca Wójta
/-/ Dariusz Wawrzyniak