



## G M I N A S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139  
62-865 Szczytniki  
pow. kaliski

tel. (62) 76 25 001  
(62) 76 25 015  
fax (62) 76 25 274  
[www.szczytniki.ug.gov.pl](http://www.szczytniki.ug.gov.pl)

Szczytniki, dnia 8.06.2012 r.

wg rozdzielnika

Nasz znak : IOŚ.271.6.2012

dotyczy : **wyjaśnienia treści SIWZ.**

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **Budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Szczytnikach** :

„ 1. Problem dotyczy wyceny stropu Teriva w części budynku, gdzie belki ułożono w rozstawie co 60 cm.

W projekcie strop nazwany Teriva 4.02 ma wysokość konstrukcyjną 24 cm. Po zmianach dotyczących nazewnictwa naszych prefabrykatów, strop ten obecnie występuje pod nazwą Teriva 30/60 Medium i ma wysokość konstrukcyjną 30 cm.

Proszę o sprecyzowanie dla którego ze stropów mamy przeprowadzić wycenę.

W związku z powyższym zamiennie za strop Teriva 8.0 proponujemy Teriva 34/45 Strong.

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej , systemowej podłogi ARIM SPORT / Double 4.O zgodnej z normą PN EN 14904. „

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że :

Ad. 1. Ponieważ w chwili wykonywania dokumentacji projektowej obowiązywało inne nazewnictwo :  
- nad parterem należy zastosować zamiennie strop Teriva 34/45 Strong o grubości konstrukcyjnej 34 cm,  
- nad piętrem (stropodach) strop o wysokości 24 cm np. Teriva Base .

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów pod warunkiem, że posiadają one parametry i cechy techniczne nie gorsze niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Technologia wybrana przez Wykonawcę musi spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy  
/-/ Marek Albrecht