

Szczytniki, dnia 26.09.2011 r.

wg rozdzielnika

Nasz znak : GTKI.271.8.2011

Dotyczy : **przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Niemiecka Wieś-Joanka, Daniel oraz Kuczewola o łącznej dłg. 1,940 km.**

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy, dotyczące :

- 1) Przedstawione w ST wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na w-wę wiążącą i ścieralną są oparte o normę PN-S-96025:2000. Jest to norma już nieaktualna. W ramach tego prosimy o zmianę na mieszankę na warstwę wiążącą i ścieralną zgodnie z obowiązującym dokumentem WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe”, opartym na normach europejskich z serii PN-EN.
- 2) Prosimy o zmianę wymagań w stosunku do materiałów na MMA (kruszywo, asfalt, wypełniacz) i ich przedstawienie w nawiązaniu do norm z serii PN-EN oraz dokumentów WT-1 i WT-2.
- 3) Prosimy o zmianę wymagań dotyczących kontroli jakości wyprodukowanej MMA i ich przedstawienie w oparciu o normy PN-EN 13108-20/21 oraz dokument WT-2 (wymóg ZKP)

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że :

Ad 1) Wyraża zgodę na zmianę mieszanki na warstwę ścieralną zgodną z ST D-05-03-05a Nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

Ad 2) Wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do materiałów na mma zgodnie z WT-1 i WT-2 z 2010 r. oraz norm z serii PN-EN.

Ad 3) Wyraża zgodę na kontrolę jakości wyprodukowanej mma zgodnie z PN-EN 13108-20/21 oraz WT-2.

Wójt Gminy

/-/ Marek Albrecht