



G M I N A S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. (62) 76 25 001
(62) 76 25 015
fax (62) 76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 17 kwietnia 2012 r.

wg rozdzielnika

Nasz znak : IOŚ.271.3.2012

Dotyczy : **wyjaśnienia treści SIWZ.**

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy, dotyczącym treści SIWZ na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Niemiecka Wieś o dłg. 1,150 km :

„ 1. SST rozdział D-04.04.01 oraz D-04.04.02 nie podają wymagań co do materiałów przeznaczonych do wykonania zarówno podbudowy z kruszywa naturalnego jak i łamanego. Prosimy o weryfikację i określenie uziarnienia mieszanek jak również wymagań jakie powinny spełniać.

2. SST rozdział D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” podaje wymagania dla chudego betonu wg nieobowiązujących norm, natomiast Przedmiar i opis techniczny przewiduje wykonanie podbudowy z betonu C8/10. Prosimy o ujednolicenie zapisu zgodnie z obowiązującymi normami PN EN.

3. D-08.05.01 „Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych” podaje wymagania dla ścieku z prefabrykowanych elementów zgodnie z wymaganiami nieobowiązujących norm. Prosimy o weryfikację i podanie wymagań zgodnych z obowiązującymi normami PN EN.”

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że :

Ad. 1 . Należy użyć materiałów z kruszywa naturalnego – żwirów oraz kruszywa twardego łamanego (gabro, granit, melafir) o granulacji 0-31,5 mm oraz 0-60 mm.

Ad. 2 . Podbudowę z chudego betonu należy wykonać w normie PN-EN-197-1 C 8/10.

AD. 3. Ścieki betonowe z elementów prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-171-1 : 2002; kruszywa 12620 : 2004; cement portlandzki klasy 32.5.

Wójt Gminy
/-/ Marek Albrecht

Wyk. G.S.

Urząd Gminy w Szczytnikach; Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki; tel. 62-762-50-01, 62-762-50-15,
fax 62-762-52-74; e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl; oficjalna strona: www.szczytniki.ug.gov.pl