



G M I N A S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. (62) 76 25 001
(62) 76 25 015
fax (62) 76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 26.02.2013 r.

wg rozdzielnika

Nasz znak : IOŚ.271.3.2013

dotyczy : **wyjaśnienia treści SIWZ.**

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczytniki** :

„Dotyczy : Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Marchwaczu . Moje pytanie tyczy się instalacji c.o. dokładnie grzejników w SIWZ w punkcie 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania : 3.2.3. a) modernizacja systemu grzewczego (wymiana grzejników, wymiana rur, montaż zaworów ...), a gdy otwieram rys_4.pdf jest napisane „Uwaga : Grzejniki w części mieszkalnej nie objęte zakresem modernizacji szkoły”. Proszę o napisanie czy mam uwzględnić do wyceny grzejniki?”

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że :

„Przy wycenie należy uwzględnić następujące prace :

KNR 402/0516/03- Wymiana grzejnika stalowego 2 płytowego 22K 500/400 - kpl - 1

KNR 402/0516/03- Wymiana grzejnika stalowego 2 płytowego 22K 500/600 - kpl - 3

KNR 402/0516/03- Wymiana grzejnika stalowego 2 płytowego 22K 500/800 - kpl – 1

KNR 402/0516/03- Wymiana grzejnika stalowego 2 płytowego 22K 500/950 - kpl – 1”

Z-ca Wójta
/-/ Dariusz Wawrzyniak

