



Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zmianami)

podaję do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego - wylotu o średnicy 250 mm odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe, zlokalizowanego na działce nr 89/7 w m. Szczytniki, obręb 0023 Szczytniki, gmina Szczytniki, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, o parametrach:

Lokalizacja	89/7, obręb 0023 Szczytniki, gmina Szczytniki, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Materiał wylotu	żelbet
Materiał rurociągu	PVC
Średnica wylotu	ø 250 mm
Rzędna dna wylotu	132,80 m n.p.m.
Odbiornik	zbiornik wodny
Umocnienie	kamień
Współrzędne	X: 5728107.44, Y: 6522850.96

2. usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do zbiornika wodnego, za pomocą projektowanego urządzenia wodnego tj. wylotu, z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach 204/13, 204/14, 204/15 i 204/16, polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego, w m. Szczytniki, obręb 0023 Szczytniki, gm. Szczytniki, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, w ilości:

- maksymalnej w m³ na sekundę - $Q_{max.s} = 0,0178 \text{ m}^3/s$,
 - średniej w m³ na rok - $Q_{sr.r} = 709,31 \text{ m}^3/\text{rok}$,
- z powierzchni:

zlewni rzeczywistej - $F_{rz} = 0,1563 \text{ ha}$, zlewni zredukowanej - $F_{zr} = 0,1358 \text{ ha}$.

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem Informacji, że była ona wywieszona przez okres 7 dni, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
(ePUAP: /ugszczytniki/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.