

PO.ZUZ.2.4210.41.2022.MM

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.);

**podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, tj. rzekę Trojanówkę, w km 9+510 zlokalizowanej na działce o nr ew. 41, obręb 0010 Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski – rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD Ø90 w rurze osłonowej Ø 200 (transportującego ścieki sanitarne z projektowanej przepompowni ścieków do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krowica Zawodnia na terenie działki nr 164), zgodnie z poniższym opisem:
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przekopu:
X: 5732100.56, Y: 6520128.01,
 - lokalizacja przekopu wg. ewidencji gruntów – działki nr 36/5, 41, 43, obręb 0010 Krowica Zawodnia, Gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie,
 - długość przekroczenia/rurociągu [mb] – 30,4 m,
 - średnica rury osłonowej Ø 200 dla rurociągu Ø 90 – 200 mm
 - metoda przekroczenia – przewiert sterowany,
 - rzędna terenu – 120,80 m n.p.m.,
 - rzędna dna cieku – 119,30 m n.p.m.
 - rzędna góry rury osłonowej Ø 200 - 116,30 m n.p.m.,
 - głębokość przykrycia rury osłonowej Ø 200 – 3,0 m,
2. zlokalizowanie nowego obiektu budowlanego – rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD Ø90 w rurze osłonowej Ø200 (transportującego ścieki sanitarne z projektowanej przepompowni ścieków do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krowica Zawodnia) częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat oraz częściowo na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, tj. na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 36/5, 41, 43, obręb 0010 Krowica Zawodnia, Gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. BIP, tablica ogłoszeń, przez okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz z adnotacją o sposobie i terminie podania do publicznej wiadomości.

Dyrektor

Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Epuap: /ugszczytniki/SkrytkaESP
2. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.