

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KALISZU

### Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/62/ 767 76 10	ul. Kościuszki 6
- PPIS w Kaliszu	/62/ 767 76 10	62 – 800 Kalisz
- fax	/62/ 767 76 42	www.psse-kalisz.pl
- e-mail	psse.kalisz@pis.gov.pl sekretariat@psse-kalisz.pl	
- Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	/62/ 767 76 13	
- e-mail sekcji	nadzor.zapobiegawczy@psse-kalisz.pl	

oryginał/ kopia

ON.NS.72.3.61.2016

Kalisz 14 09.2016 r.

### OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 z art. 78 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Szczytniki postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin, gmina Szczytniki

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.**

### UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczytniki pismem znak IOŚ.6220.9.2016 z dnia 30.08.2016 r. (otrzymano 01.09.2016 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71). Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania.

Z przedstawionej karty informacyjnej wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin, gmina Szczytniki. Przedsięwzięcie ma na celu zebranie ścieków sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej (szamba przydomowe) w miejscowości Korzekwin oraz ich odprowadzenie poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Popów. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie stanowią ciągi komunikacyjne dróg powiatowych i gminnych oraz grunty prywatne wzdłuż pasa drogowego.

Wg. autora karty informacyjnej skala przedsięwzięcia obejmować będzie:

- kolektory sanitarne grawitacyjne z rur PVC o średnicy  $\varnothing$  200 - 250 mm i łącznej długości 2300 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy  $\varnothing$  160 mm w ilości ok. 40 szt./400 mb,
- rurociągi kanalizacji tłocznej z rur PEHD o średnicy  $\varnothing$  90-160 mm, o długości do 2000 mb,
- przepompownia ścieków wraz z wewnętrznym zasilaniem energetycznym - 4 kpl.

Z treści karty informacyjnej wynika, że zastosowana technologia grawitacyjno-tłoczna wraz z zastosowaniem rur z PVC zapewni pełną szczelność systemu kanalizacyjnego. Rurociągi grawitacyjne doprowadzać będą ścieki do przepompowni ścieków, skąd rurociągami tłocznymi przetrzucone będą w kierunku odbiornika, który stanowi istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Popów. Przedsięwzięcie uporządkowuje gospodarkę ściekową na ww. terenie. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych poprzez eliminację przedostawania się do nich ścieków z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych oraz wyeliminuje emisję hałasów i odorów związanych z opróżnianiem szamb.

Roboty ziemne, emisja hałasu i emisja nieorganizowanych spalin pojazdów budowlanych w trakcie prowadzenia prac, związana z realizacją inwestycji będą miały charakter czasowy i po wykonaniu teren ten zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego. Na etapie realizacji wszystkie powstające odpady będą segregowane i magazynowane w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu na placu budowy a następnie przekazane będą do wtórnego wykorzystania jako surowce wtórne specjalistycznym firmom. Odpady niesegregowane przekazywane będą na składowisko odpadów.

Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a także zważając na skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia i całą przeprowadzoną analizę wpływu inwestycji na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego stwierdzono jak w sentencji.

p.o. PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W KALISZU

*Anna Napierała*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Szczytniki

Do wiadomości:

1. Jarosław Grzelak Zakład Projektowo-Uslugowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO w Kaliszu, ul. Łódzka 210 - pełnomocnik Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o jego ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
3. a/a