



G M I N A S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001
62/76 25 015
fax 62/76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 20.01.2017 r.

Nasz znak : IOŚ.271.1.2017

wg rozdzielnika

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /tekst jednolity. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Niemiecka Wieś – Głowczyn nr 675723P, gm. Szczytniki” :

1. „Dlaczego w przedmiarze do kosztorysu ofertowego w poz. 37 d. „Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR2 wraz z chodnikiem o nawierzchni asfaltowej, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowawczymi 5-10 t” podano 14 537 m² w załączonych przekrojach przedstawia się to następująco w km:

0+000 do 0+040 szer 5,5 m - 220,0 m²
0+040 do 0+094 szer 4,5 m - 243,0 m²
0+094 do 0+200 szer 4,5 m - 477,0 m²
0+200 do 0+224 szer 5,5 m - 132,0 m²
0+224 do 0+726 szer 5,5 m - 2761,0 m²
0+726 do 2+462 szer 3,5 m - 6076,0 m²
2+462 do 3+718 szer 3,5 m - 4396,0 m²
3+718 do 4+906 szer 3,5 m - 4158,0 m²

Wynika z tego, że powinno być 18 463 m²”

2. „Zwracam się z zapytaniem : Czy przekrój nawierzchni w km 2+462 do 3+718 jest poprawny? Według niego wynika, iż należy wykonać tylko pobocza z destruktu bądź kruszywa naturalnego natomiast nie jest konieczne wykonanie warstwy ścieralnej.”

Zamawiający informuje, że :

Ad 1) Właściwa ilość masy asfalto-betonowej – warstwa ścieralna do ułożenia to 14 537 m² łącznie z rozjazdami i mijankami.

Ad 2) Od km 2+462 do km 3+718 istnieje nowa nawierzchnia bitumiczna asfaltobetonowa nie wymagająca ułożenia nowej warstwy ścieralnej. Odnośnie wykonania poboczy z destruktu lub z kruszywa łamanego twardego (nie naturalnego) od km 2+262 do km 3+718 należy wykonać pobocza z w/w materiału.

Z-ca Wójta
/-/ Dariusz Wawrzyniak