

88

Jezdnia asfaltowa

Pobocze nieutwardzone

3,5m

Wjazd z tłoczni

PVC $\phi$ 200PEHD $\phi$ 90

R w przydrożny

Wipro  $\phi$ 400

tel.

tel.

Proj. szafka  
pomiarowaProjektowany kabel YAKY  
4 x 16mm dł. kabla 8m  
(wewnętrzna linia zasilająca)Projektowana  
szafka sterowniczaProj. nawierzchnia z kostki  
brukowej betonowej grub.8cm W110  
ograniczona obrzeżem bet 20x6cm  
Proj. ogrodzenie

Przepompownia ściek w PS2

rz. terenu -	125,80
rz. pokrywy. -	126,00
rz. dna -	121,79
rz. wlotu -	123,09
rz. tłocz. -	124,55

169

Budynek gospodarczy

Inwestor:

Gmina Szczytniki  
Szczytniki 139  
62-865 SzczytnikiZakład Projektowo-Ustugowy Inżynierii Środowiska  
"PRIMEKO"

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium

PB-W

Skala

1:50

Data oprac.

Listopad 2015r.

Obiekt

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcjan w,  
gm. Szczytniki

Adres

Marcjan w gm. Szczytniki

Nazwa  
rysunkuPlan zagospodarowania terenu  
Przepompownia ściek w PS-2Projektant  
spec. sanit.  
Sprawdzający  
spec. sanit.  
Opracował

inż. J. Grzelak	7131-7132/37/PW/2002
mgr inż. M.Żurawska	WKP/0273/PW05/06
mgr inż. Kamil Waszak	
mgr inż. Łukasz Cholewa	

Rys nr.

3.10