



UWAGA

- Instalacje oświetlenia wykonać przewodem YDYp2,3x1,5 w tynku. Osprzęt instalacyjny montować 1,4 m od podłogi.
- Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp3,5x2,5 w tynku. Gniazda wtykowe 1 faz montować na wysokości 0,3m od podłogi a na zapleczu 0,9 m od podłogi. Gniazdo 3faz na zapleczu montować na wysokości 0,9m od podłogi.
- System ochrony od porażeń prądem elektrycznym SZYBKIE WYŁĄCZENIE

LEGENDA

- Oprawa jarzeniowa hermetyczna 2x40W
- Oprawa jarzeniowa hermetyczna 2x40W z inwerterem
- Plafoniera 60W
- Plafoniera z inwerterem
- Kinkiet 60W z inwerterem
- Kinkiet 30W
- Oprawa metalohalogenowa 150W na murze budynku

- Żyrandol
- Oprawa halogenowa 100W
- Oprawa kierunkowa
- Wyłącznik pt melaminowy
- Gniazdo wtykowe 2x10+z pt
- Gniazdo wtykowe 3 faz. 400V
- Przycisk p. poż.

| | | | |
|---------------|---|-------------|---------------------|
| Nazwa obiektu | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W IWANOWICE | | |
| Adres obiektu | IWANOWICE | | |
| Tytuł | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| Przedmiot | INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH | | |
| Projektant | INŻ. ANDRZEJ STRZELEC upr. proj. UAN-8386/71/86 | | |
| Sprawdzający | MGR INŻ. PAWEŁ BUCHELT upr. proj. WKP/0383/POOE/13 | | |
| Skala | 1:100 | Data | PAŹDZIERNIK 2015 R. |
| | | Nr. rysunku | 02 |
| | | Podpis | |

inż. Andrzej Strzelec
ul. Górnoślaska 7/31 62-800 Kalisz
tel. 71 75 55 575
uprawniony projektant i wykonawca
w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń
upr. proj. UAN-8386/71/86