



# GMINA SZCZYTNIKI

Szczytniki 139  
62-865 Szczytniki  
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001  
62/76 25 015  
fax 62/76 25 274  
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 18.10.2019 r.

Nasz znak : IOŚ.271.14.2019

**wg rozdzielnika**

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. **Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab – Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia – Kolonia Marchwacz – Trzęsów):**

**„1. Ad. Przebudowa drogi na odc. Grab – Marchwacz . Na przekroju normalnym rys nr 3 jest zaznaczona podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 15 cm. W opisie technicznym w punkcie 4.4 są tylko warstwy konstrukcyjne – warstwa ścierna gr 4 cm – warstwa wiążąca gr 3 cm. Brak w opisie i kosztorysie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie.**

**2. Ad. Istotne postanowienia umowy**

• § 10 ust. 1 – wnosimy aby z podstawowego okresu rękojmi (od 3 do 5 lat) wyłączyć zakres oznakowania poziomego, który wynosiłby – 1 rok maksymalnie. **UZASADNIENIE:** Z uwagi na określoną przez Zamawiającego technologię wykonania oznakowania poziomego – jako oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi, informujemy, iż zastosowana technologia oznakowania poziomego poprzez wybór materiału do znakowania – farba chlorokauczukowa, wskazuje na możliwy okres trwałości oznakowania – nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe wynika z charakterystyki zastosowanych materiałów, który to materiał podlega naturalnemu zużyciu (ścieraniu z nawierzchni), a zatem żądanie przez Zamawiającego usunięcia usterek przez Wykonawcę w oznakowaniu poziomym w okresie ponad 12-miesięcznym będzie się wiązało z informacją od Wykonawcy o naturalnym zużyciu materiału oznakowania, nie właściwym wykonaniu oznakowania. Jest to (gwarancja 1 – roczna) również zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181 zał. ) Załącznik Nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” w tabeli 1.3 określa grubość warstwy i okres trwałości materiałów do oznakowania poziomego. Dla farby wodorozcieńczalnej okres trwałości wynosi 1 rok, dla farby rozpuszczalnikowej grubości powłoki do 0,8 mm okres trwałości określa się na 1 – 2 lata. Natomiast zgodnie ze specyfikacją techniczną OST D-07.01.01. „Oznakowanie poziome”, „dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok” (pkt. 8.4. specyfikacji). Ze względu na wykonanie oznakowania w opisanej technologii i na świeżo wbudowanej masie bitumicznej wnosimy aby okres rękojmi/ gwarancji dla tego oznakowania określić maksymalnie na 1 rok.

12-miesięczna gwarancja o której piszemy wyżej i o którą wnosimy, nie wynika z jakości wykonawstwa (oczywiście poprzez nienależyte wykonanie oznakowania poziomego 12-miesięczna trwałość oznakowania może nie zostać dotrzymana) ale wynika z trwałości zastosowanego do aplikacji materiału. W związku z powyższym, wymaganie przez Zamawiającego na wskazany asortyment robót – oznakowanie poziome, gwarancji i rękojmi od 3 do 5 lat nie można już nazywać oferowaniem gwarancji i rękojmi, a jedynie udzieleniem 1 –rocznej gwarancji (rękojmią), a na pozostałe lata konserwacją oznakowania poziomego – czyli jego odtwarzaniem. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na roboty budowlane, bez udziału usługi konserwacji wykonanych prac. Ponadto przez wskazanie okresu gwarancji jako kryterium oceny ofert (od 3 do 5 lat), możliwy jest jej różny wybór przez wykonawców, a to w przypadku nie wyłączenia oznakowania poziomego z ogólnego oferowanego przez wykonawcę okresu gwarancji (rękojmi), oznaczałoby poprzez różne okresy konserwacji oznakowania poziomego przyjęte przez Wykonawców (dostosowane do oferowanego okresu rękojmi), oznacza różny zakres prac i przeczy zasadzie uczciwej konkurencji. W związku z powyższym wnosimy o ustalenie maksymalnie 12-miesięcznego okresu gwarancji (rękojmi) dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego.”

Zamawiający informuje, że:

Ad.1) Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm znajduje się w pozycji przedmiarowej 35.d.9 i dotyczy wyrównania istniejącej niwelety drogi na dojeździe do torów kolejowych oraz mostu.

Zgodnie z wyliczeniami z przedmiaru:

((70m x 5,5m x 2 (przy dojeździe do torów)+(50m x 5,5m x 2 (przy moście)).

Ad.2) Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie 12-miesięcznego okresu gwarancji (rękojmi) dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 28 października 2019 r. godz. 10<sup>00</sup>.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 10<sup>15</sup>.

SEKRETARZ GMINY

Dariusz Wawrzyniak