



GMINA SZCZYTNIKI

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001
62/76 25 015
fax 62/76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 21.02.2019 r.

Nasz znak : IOŚ.271.3.2019

wg rozdzielnika

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **Przebudowę dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej długości 2,190 km:**

„Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni drogi Lipka – Kościany nr 5706 P, gm. Szczytniki”

..... wnosi zapytania do SIWZ na w/w zadanie:

1. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 10. Prosimy o podanie grubości remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową.
2. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 12. W kosztorysie jest warstwa ścieralna gr. 5 cm, natomiast na przekrojach poprzecznych i w Opisie technicznym poz. 4.4 – jest warstwa ścieralna gr 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.”

Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad. 1. Grubość remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wynosi od 3 do 5 cm.

Ad. 2. Grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu należy przyjąć 5 cm.

Uwaga!!! zmiana terminu składania ofert na dzień 1 marca 2019 r. godz. 10⁰⁰.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. godz. 10¹⁵.

SEKRETARZ GMINY
Dariusz Walczyński