



GMINA SZCZYTNIKI

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001
62/76 25 015
fax 62/76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 18.01.2021 r.

Nasz znak : IOŚ.271.19.2020

wg rozdzielnika

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania **pn. Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin – Popów:**

„..... wnosi zapytania do SIWZ na w/w zadanie:

1. SST D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie, że betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.
2. SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje obowiązującą normę na w/w prefabrykaty PN-EN 1340 natomiast w p. 2.4.4.1 podaje nieaktualne wymagania dla krawężników niezgodne z wcześniej przytoczoną normą. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.
3. SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje wymaganie wartości nasiąkliwości $\leq 5\%$ co jest niezgodne z przytoczoną w w/w rozdziale aktualnie obowiązującą normą PN-EN 1340. Prosimy o potwierdzenie, że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340 w zakresie nasiąkliwości – klasa 2B – wartość średnia $\leq 6\%$.
4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?”.

Zamawiający informuje, że:

Ad 1) Kostka brukowa powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

Ad 2) Krawężniki betonowe powinny spełniać aktualne wymagania wg normy PN-EN 1340.

Ad 3) betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać aktualne wymagania wg normy PN-EN 1340 w zakresie nasiąkliwości – klasa 2B – wartość średnia $\leq 6\%$.

Ad 4) Gmina Szczytniki w dniu 29.10.2020 r. złożyła stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Na dzień dzisiejszy czekamy na wydanie decyzji.

SEKRETARZ GMINY

Dariusz Wdorzyniak