



Szczytniki, dnia 17.07.2020 r.

Nasz znak : IOŚ.271.11.2020

wg rozdzielnika

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: **Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej szkoły o klub malucha w miejscowości Marchwacz:**

Pytanie 1

„Proszę o sprecyzowanie następujących informacji dotyczących stolarki okiennej w celu wykonania oferty cenowej.

- szkło bezpieczne w oknach ma być jednostronne czy dwustronne bezpiecznie? Jeżeli ma być szyba bezpieczna jednostronna to z której strony ma być bezpieczna?
- czy w dolnych kwaterach okiennych ma być ciągnio otwierane z poziomu posadzki, czy mają być założone siłowniki elektryczne?”

Pytanie 2

„Proszę o sprecyzowanie następujących informacji dotyczących stolarki okiennej w celu wykonania oferty cenowej.

- Okno O2 oraz okno N1 wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej nie można zrobić PCV tylko aluminium bo są to okna przeciwpożarowe, czy zamawiający zgadza się na takie rozwiązanie?
- Okno O2 wg zestawienia stolarki okiennej jest oknem rozwiernie uchylnym. W związku z tym że jest to okno przeciwpożarowe nie może być otwierane i uchylne. Czy to okno może być oknem nie rozwiernie uchylnym jak okno N1, czy musi być rozwiernie-uchylne, ale wtedy nie może być przeciwpożarowe?”

Zamawiający informuje, że:

Ad 1)

- zastosować szkło bezpieczne w oknach, dwustronne bezpiecznie,
- w dolnych kwaterach okiennych zastosować ciągnio otwierane z poziomu posadzki mechaniczne (ręczne).

Ad 2)

Okno O2 oraz okno N1 wykonane jako aluminium wykonać jako stałe nie otwierane.

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 29 lipca 2020 r. godz. 10⁰⁰.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 10¹⁵.

SEKRETARZ GMINY


Dariusz Walczyński