



OZNACZENIA

- ① Masa z mieszanek min. - asf. dla KR2 (w-wa ściernalna) o gr. 4 cm
- ② Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 15cm
- ③ Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm
- ④ Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 10cm
- ⑤ Istniejąca podbudowa o szer. 3,5 - 3,8m
- ⑥ Utwardzone pobocze kruszywem łamanym twardym o gr. 10cm

PRZEKROJE NORMALNE		
Temat :	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Radliczyce, gm. Szczytniki	
Inwestor :	Gmina Szczytniki	
Projektował :	Wiktor Piętka	Branża: drogowa
		Data : 05.2014r.
Wykonał :		
	Skala : 1:50	
	Nr rys.	