



# G M I N A S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139  
62-865 Szczytniki  
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001  
62/76 25 015  
fax 62/76 25 274  
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 12.10.2016 r.

Nasz znak : IOŚ.271.6.2016

wg rozdzielnika

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

W odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: „**Budowę sal gimnastycznych wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu oraz Zespołu Szkół w Radliczycach**” :

1. Tynkiem akustycznym mają być okładane ściany czy sufity sali gimnastycznej?

**Odp. Zamawiającego : Tynkiem akustycznym należy wyłożyć ściany sali gimnastycznej.**

2. Jaką grubość tynku akustycznego należy przyjąć do wyceny?

**Odp. Zamawiającego : Do wyceny należy przyjąć tynk akustyczny grubości 25 mm.**

**Uwaga :**

*w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców ulega zmianie termin składania ofert na dzień 18.10.2016 r. godz. 10<sup>00</sup>.*

*Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.10.2016 r. godz. 10<sup>15</sup>.*

Z-ca Wójta  
/-/ Dariusz Wawrzyniak