



G M I N A S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001
62/76 25 015
fax 62/76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 05.10.2016 r.

Nasz znak : IOŚ.271.6.2016

wg rozdzielnika

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

W odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: „**Budowę sal gimnastycznych wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu oraz Zespołu Szkół w Radliczycach**” :

„Na nowo budowanych przez państwa salach sportowych została zaprojektowana nawierzchnia sportowa w postaci wylewki poliuretanowej. Chcemy zaznaczyć, że warstwa użytkowa wylewki poliuretanowej wynosi tylko 0,3 mm (warstwa lakieru) i szybko się ściera pod wpływem użytkowania i czynników mechanicznych. Natomiast przy wykładzinie PCV min. 6 mm, warstwa użytkowa wynosi 1,5 mm – czystego PCV, czyli żywotność użytkowanej nawierzchni kilkakrotnie dłuższa i zdecydowanie trwalsza od samego lakieru oraz wykładzina ta posiada podstawowe certyfikaty Światowych Federacji Sportowych : FIBA, FIVB i IHF.

Zastosowane wykładziny o takiej grubości, powoduje ochronę stawów i układu mięśniowo-kostnego. Ważne jest też, aby warstwa użytkowa w nawierzchni miała grubość łączną nie mniejszą niż 1,5 mm dla zapewnienia jej żywotności i długotrwałego wykorzystania. Zastosowanie nawierzchni o gr. min 6 mm spowoduje wykonanie podłogi w tzw. systemie kombi-elastycznym, w którym ugięcie płaszczyznowe konstrukcji legarowanej zostanie dodatkowo wzmocnione zwiększonym ugięciem punktowym samej wykładziny sportowej. Jest to bardzo ważne kryterium jakościowe podłogi, zwiększające jej walory sportowo-użytkowe.

Zwracamy się zatem z zapytaniem dotyczącym nawierzchni sportowej : Czy należy przyjąć do wyceny, jako nawierzchnię sportową, wykładzinę sportową PCV o grub. Min. 6 mm, posiadającą certyfikaty światowych organizacji sportowych, takich jak: FIBA (Federation Internationale de Basketball – Międzynarodowa Federacja koszykówki), FIVB (Internnational Volleyball Federation – Międzynarodowa Federacja Siatkówki) i IHF (Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej)? Dodajmy, że wymóg ten nie służy do uzyskania możliwości organizowania międzynarodowych imprez

sportowych, tylko do wyeliminowania produktów gorszej jakości, które mogą być oferowane w tej samej cenie.”

Zamawiający informuje, że:

Zamawiający nie może wskazywać konkretnych materiałów czy systemów podłóg. Zastosowanie systemowej podłogi winno gwarantować uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji budowlanej. W dokumentacji budowlanej założono wykonanie nawierzchni sportowej w postaci wylewki poliuretanowej i ten typ nawierzchni należy zastosować i wycenić.

Wójt Gminy
/-/ Marek Albrecht