



G M I N A S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001
62/76 25 015
fax 62/76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 10.06.2019 r.

Nasz znak : IOŚ.7011.8.2019

wg rozdzielnika

dotyczy: wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy, dotyczącym wyposażenia OSA przy Szkole Podstawowej w Radliczycach:

„.....zwracam się z prośbą o doprecyzowanie treści zapytania ofertowego na budowę OSA przy SP w Radliczycach:

1. Czy urządzenia mają być ze stali galwanizowanej, podwójnie malowanej proszkowo, czy jakieś elementy (siedziska, oparcia, stopnice) powinny być wykonane z innego tworzywa? „

Zamawiający informuje, że:

Wszystkie materiały i urządzenia powinny mieć atesty i być wykonane zgodnie z normami PE EN 1176 i PN EN 1177, a związku z tym posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami.

Zamontowane urządzenia powinny zostać wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Śruby ze stali nierdzewnej osłonięte zaślepkami. Kolorystka dowolna z palety RAL w uzgodnieniu z inwestorem, stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej grubości 3mm, siedziska i oparcia wynikające z certyfikatów dla poszczególnych urządzeń.

SEKRETARZ GMINY

Dariusz Wójcicki
Dariusz Wójcicki