MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala	1:500
Położenie obszaru opracowania	Szczytniki
Nazwa gminy	Szczytniki
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	300710_2.0023 Szczytniki
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o. o.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.446.2021
Imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych	Tomasz Pruchnik
Numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	20982
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/18
Układ wysokości	PL-EVRF2007-NH
Określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Data opracowania mapy	22.02.2021 r.
Imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	Tomasz Pruchnik

GEODEZJA PRUCHNIK Sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9
62-600 Kalisz
tel. 62 766 35 74, tel. 885 99 44 85
NIP 6182149919

TOMASZ PRUCHNIK
inżynier geodezji
Upr. Geodezyjne Nr 20982
Podpis kierownika prac geodezyjnych

Na wyrobiska są istnienia w terenie innych nie wskazanych na mirajscel mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Potwierdzamy, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oparte technicznej pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.446.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kaliski
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o.o.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GK.6641.446.2021_2 z dnia 22.03.2021 r.
Imię i nazwisko, podpis oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Pruchnik Nr uprawnień 20982

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ O SZEROKOŚCI DO 40cm, W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY RĘCZNE.
OBWÓD OŚWIETLENIOWY W ZIEMI UKŁADAĆ KABLEM YAKXS4x25mm2 W ROWIE KABLOWYM O WYMIARACH 0,8x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m, W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OCHRONNE WYKONANE Z PCV, KARBOWANE DWUŚCIENNE O ŚREDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "DSP". PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WJAZDAMI NA POSESJE WYKONAĆ STOSUJĄC RURY SZTYWNE O ŚREDNICY 110mm - OZNACZNIE "S110". W PRZYPADKU UTWARDZONYCH DRÓG I WJAZDÓW NA POSESJE ORAZ POD ROWAMI, PRZEJŚCIA WYKONAĆ MET. PRZEWIERTU LUB PRZEPYCHU DLA OCHRONY KABLI ISTNIEJĄCYCH STOSOWAĆ RURY DWUDZIELNE O ŚREDNICY 110mm - OZNACZENIE "A110".
W PRZYPADKU ODKRYCIA I USZKODZENIA SIECI DRENARSKIEJ NALEŻY JĄ BEZWZGLĘDNIE ODTWORZYĆ.
PO WYKONANIU ROBÓT TEREN PRZYWRÓCIĆ DO STANU POPRZEDNIEGO.
LEGENDA :
- OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 57W, STRUMIENIU ŚWIETLNYM MIN. 9000Lm, 4000K, II KLASA OCHRONNOŚCI, PRZYSTOSOWANA DO MONTAŻU NA WYSIĘGNIKU.
- SŁUP STALOWY OCYNKOWANY Z WYSIĘGNIKIEM ŁUKOWYM O WYSIĘGU 1,5m, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 10,0m, O PRZEKROJU OKRĄGŁYM ZBIEŻNYM, GRUBOŚCI ŚCIANKI MIN. 3mm, WKOPYWANY, ZABEZPIECZONY ELASTOMEREM W KOLORZE SŁUPA OD OTWORU KABLOWEGO DO WYSOKOŚCI WNĘKI SŁUPOWEJ, Z WNĘKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MIN. 80x400mm, ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI OD 400-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWĄ WNĘKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM.

GRANICA DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
PROJ. LINIA KABLOWA
KABEL TYPU YAKXS4x25mm2

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIECI : TN-C

Dozór i Usługi Elektryczne
Andrzej Kowalczyk
Maciszewice 42, 98-235 Błaszki

Obiekt	Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV na podstawie zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w m. Szczytniki gm. Szczytniki"			
Adres	m.Szczytniki, gm. Szczytniki, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 172/12, 138/1, ob. ew. 300710_2.0023 Szczytniki			
Inwestor	Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki			
Treść rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - trasa linii oświetleniowej	Data 22.03.2021	Skala 1:500	Nr. rysunku 1
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 827/86/Lo WKP/IE/-5/2001 spec. inst.-el2		
Asystent	inż. Marek Ratajczak			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/-380/01 spec. inst.-el2		